



شرکت مدیریت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران

**اجراز حصول استانداردهای تولید موضوع بند ۳ بخش الف ماده ۷ آیین نامه اجرایی
بنادالف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲
قانون برگزاری مناقصات مبنی بر اجراز حداقل استانداردهای الزامی**

بدینوسیله مطابقت با استانداردهای تولید در رابطه با کات اوت فیوز 20KV, 100A با بدنه سرامیکی تولید شده در شرکت مانه پرنو با توجه به مستندات زیر که سوابق آن براساس نامه شماره ۲۷۵۰۰/۴۹۰۶ مورخ ۹۲/۶/۳ در دفتر امور تحقیقات برق نگهداری می شود و نامه شماره ۹۲/۴۸۹۵۴/۳۰۸ مورخ ۹۲/۵/۱۶ پژوهشگاه نیرو مورد تأیید می باشد و گواهی مطابقت با استانداردهای تولید شماره ۲۷۵۰۰/۷۱۹۳ مورخ ۸۸/۹/۸ تمدید میگردد.
۱- انجام آزمونهای نوعی مطابق با استاندارد (IEC60282-2(1997)) که در آزمایشگاه فشار قوی پژوهشگاه نیرو انجام پذیرفته و در یکصد و بیست و سومین جلسه شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید مورد بررسی و به تأیید رسیده است.

۲- گواهی عدم تغییر در طراحی، فرآیند تولید و قطعات منفصله و تأیید وجود و استقرار برنامه کنترل کیفیت (QC Plan) و انجام آزمونهای جاری ساخت که به تأیید بازرسی مورد تأیید توانیر رسیده است.

لازم به توضیح است که گواهی حاضر به استناد موافقت مدیریت محترم عامل شرکت توانیر در هاشم نامه شماره ۲۷۲۰۰/۱۰۹۵ مورخ ۸۶/۵/۲۱ (نحوه ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای تولید) صادر شده است. ضمناً این گواهی صرفاً در رابطه با بند ۳ بخش الف ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به فصل چهارم آیین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت ارائه به کمیته فنی - بازرگانی در دستگاه مرکزی مسئول تشخیص صلاحیت صادر شده و اعتبار دیگری ندارد.

شرکت تولید کننده مجاز به تعبیر در طراحی محصول و با قطعات منفصله یا کیفیت مواد اولیه که این گواهی برای آن صادر شده نمی باشد و در صورت هر نوع تغییری گواهی فوق فاقد اعتبار می باشد و تولید کننده باید مراحل صدور گواهی مطابقت با استانداردهای تولید را برای کالای تغییر یافته که محصول جدید محسوب می شود طی نماید.

اعتبار این گواهی از تاریخ تمدید به مدت دو سال است.

بهمن مسودی
مشاور مدیر عامل پژوهش و امور اقتصادی