



شماره : ۲۷۵۰۰/۲۴۳۵

تاریخ : ۸۷/۱۲/۱۹

شرکت مدیریت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران

احراز حصول استانداردهای تولید موضوع بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی
بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲
قانون برگزاری مناقصات مبنی بر احراز حداقل استانداردهای الزامی

بدینوسیله مطابقت با استانداردهای تولید در رابطه با مقره اتکایی سرامیکی ۶۳ کیلوولت با تحمل
نیروی خمشی ۹ کیلونیوتن با حداقل فاصله خزشی ۲۲۳۰ میلی متر با شماره کاتالوگ P-10325 و مدل C10-325
تولید شده در شرکت مانه پرتویا توجه به مستندات زیر که سوابق آن بر اساس نامه شماره ۲۷۵۰۰/۲۴۳۴ مورخ
۸۷/۱۲/۱۹ در دفتر امور تحقیقات برق نگهداری می شود مورد تأیید می باشد.

- ۱- انجام آزمونهای نوعی مطابق با استاندارد IEC 60168(2001) که در آزمایشگاههای پژوهشگاه نیرو،
جهاد دانشگاهی علم و صنعت و صفدر ساسانی انجام پذیرفته و در یکصد و دوازدهمین جلسه شورای
ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید مورد بررسی و به تأیید رسیده است.
- ۲- گواهی تأیید وجود و استقرار برنامه کنترل کیفیت (QC Plan) و انجام آزمونهای جاری ساخت که به تأیید
بازرس مورد تأیید توانیر رسیده است.

لازم به توضیح است که گواهی حاضر به استناد موافقت مدیریت محترم عامل شرکت توانیر در
فامش نامه شماره ۱۰۹۵/۲۷۲۰۰ مورخ ۸۶/۵/۲۱ (نحوه ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای تولید)
صادر شده است. ضمناً این گواهی صرفاً در رابطه با بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی بند
الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به فصل چهارم آئین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران
جهت ارائه به کمیته فنی - بازرگانی در دستگاه مرکزی مسئول تشخیص صلاحیت صادر شده و اعتبار
دیگری ندارد.

شرکت تولید کننده مجاز به تغییر در طراحی محصول و یا قطعات منفصله که این گواهی برای آن صادر شده
نمی باشد و در صورت هر نوع تغییری گواهی فوق فاقد اعتبار می باشد و تولید کننده باید مراحل صدور
گواهی مطابقت با استانداردهای تولید را برای کالای تغییر یافته که محصول جدید محسوب می شود طی نماید.
اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت دو سال است.

بهمن مسعودی
معاون توسعه و امور اقتصادی